

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ШЕКСНИНСКИЙ МАСЛОЗАВОД»

162560, Россия, Вологодская область,
п. Шексна ул. Гагарина, д.12.

81751) 2-13-42 * 2-12-33 * факс 2-11-18
sheksnamaslo@mail.ru
ИНН 3524009768*КПП 352401001

Директору
ООО «Строительно-инновационный центр»
Иванову С.П.

БИК 041909644 к/с 30101810900000000644
р/с 40702810112240100166
СБ РФ филиал № 8638/042 п.г.т. Шексна
Вологодское отделение № 8638 г. Вологда
ОКПО 00432656 * ОКОГУ 49008
ОКАТО 19258551000 * ОГРН 1033500892974
№ _____ от «17» мая 2010г.

**Отзыв по применению
теплоизоляционного материала «КОРУНД Антикор»**

В феврале-марте 2010 г. на магистральный паропровод (Ду 57 и Ду 76 мм) длиной 80 м с температурой теплоносителя 115 °С ПК «Шекснинский маслозавод» был нанесен теплоизоляционный материал «КОРУНД Антикор». Материал был применен в качестве антикоррозионного поверхностного теплоизоляционного слоя, толщина нанесения составила около 2 мм (4 слоя по 0,5 мм). Жидкая теплоизоляция «КОРУНД Антикор» предварительно была отколерована в красный цвет светлых тонов.

После применения температура на поверхности покрытия составила около 45 °С.

Теплоизоляционная краска КОРУНД легка в применении и очень хорошо наносится, особенно на горячую поверхность. Материал «КОРУНД Антикор» на практике подтвердил заявленные производителем свои высокие теплотехнические свойства.

Результатом остались довольны.

Энергетик ПК «Шекснинский маслозавод»



/С.А.Черняев/

17.05.2010 год